

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

с. Боград Боградского района
Республика Хакасия

18 июня 2019 года

Мировой судья судебного участка в границах Боградского района Переверзева О.Ю., рассмотрев в порядке ч.1 ст. 23.1 Кодекса РФ об административном правонарушении материал об административной ответственности в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеербинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: с. Большая Ерба Боградского района, ул. Ленина, 5в, (ИНН 1907000639, ОГРН 1021900700854 от 19 ноября 2002 года), директор Тинникова Надежда Прокопьевна, привлекаемого по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 53 от 06 июня 2019 года юридическое лицо - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеербинская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Большеербинская СОШ»), не выполнило в установленный срок предписание № 27/1/1 Отделения государственного пожарного надзора (ОГПН) Боградского района ГУ МЧС России по РХ от 29 июня 2018 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МБОУ «Большеербинская СОШ».

В судебном заседании директор МБОУ «Большеербинская СОШ» - Тинникова Н.П., не отрицая факт невыполнения предписания в установленный срок, пояснила, что были предприняты необходимые меры для исполнения предписания. А именно, в Управление образования администрации Боградского района Республики Хакасия неоднократно направлялись ходатайства об увеличении лимитов МБОУ «Большеербинская СОШ» и выделении денежных средств для оплаты договора по установке противопожарной двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI-30 для отделения пищеблока от общественных помещений в сумме 30000 руб.; а также для оплаты договора с ООО «НАБАТ» по оказанию услуг монтажа пожарной сигнализации в сумме 363840 руб. и монтажа системы оповещения и эвакуации при пожаре в сумме 115145 руб. согласно сметной документации (№ 73 и № 73/1 от 28 августа 2018 года; № 87 и № 87/1 от 29 октября 2018 года; № 106 и № 106/1 от 03 декабря 2018 года; № 13 и № 13/1 от 01 февраля 2019 года; № 41 и № 41/1 от 01 апреля 2019 года; № 50 от 08 мая 2019 года).

Выслушав Тинникову Н.П., исследовав материалы дела и представленные документы, суд приходит к следующему.

Согласно предписанию № 27/1/1 Отделения государственного пожарного надзора (ОГПН) Боградского района ГУ МЧС России по РХ от 29 июня 2018 года юридическому лицу - МБОУ «Большеербинская СОШ», необходимо было устранить выявленные нарушения правил пожарной безопасности в срок до 31 мая 2019 года.

Как следует из акта проверки № 24 от 06 июня 2019 года, юридическим лицом не выполнены пункты предписания № 27/1/1 от 29 июня 2018 года:

- Разделить между собой противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI-30, помещения различных классов функциональной пожарной опасности (комплекс помещений пищеблока не отделен от общественных помещений) на 1-ом этаже здания;
- Привести в исправное (работоспособное) состояние автоматическую установку пожарной сигнализации, установленную в здании МБОУ «Большеербинская СОШ».

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Из материалов дела исследованных в судебном заседании следует, что у юридического лица не имелось реальной возможности для выполнения предписания № 27/1/1 Отделения надзорной деятельности Богградского района ГУ МЧС России по РХ от 29 июня 2018 года в связи с отсутствием денежных средств.

Обращения директора МБОУ «Большеербинская СОШ» - Тинниковой Н.П., в Управление образования Администрации Богградского района с ходатайствами ооб увеличении лимитов МБОУ «Большеербинская СОШ» и выделении денежных средств для оплаты договора по установке противопожарной двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI-30 для отделения пищеблока от общественных помещений в сумме 30000 руб.; а также для оплаты договора с ООО «НАБАТ» по оказанию услуг монтажа пожарной сигнализации в сумме 363840 руб. и монтажа системы оповещения и эвакуации при пожаре в сумме 115145 руб. согласно сметной документации (28 августа 2018 года; 29 октября 2018 года; 03 декабря 2018 года; 01 февраля 2019 года; 01 апреля 2019 года; 08 мая 2019 года), свидетельствует о том, что были предприняты исчерпывающие меры для исполнения предписания.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях (бездействии) МБОУ «Большеербинская СОШ» признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, что является основанием, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, для прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении МБОУ «Сонская СОШ».

В силу изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях мировой судья,

ПО С Т А Н О В И Л:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеербинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: с. Большая Ерба Богградского района, ул. Ленина, 5в, (ИНН 1907000639, ОГРН 1021900700854 от 19 ноября 2002 года) по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в связи отсутствием признаков состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Богградский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:



О.Ю. Переверзева