

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
БОГРАДСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
655340, с. Боград, ул. Горная, 1а, т. (390-34)951-56 E-mail: gpnbog@mail.ru

Предписание № 24 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеербинская средняя
общеобразовательная школа» (МБОУ «Большеербинская СОШ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

Республики Хакасия по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 24 от "24" мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 10.00 "04" июня 2019 г. до

10.00 "06" июня 2019 г. проведена проверка

Главным государственным инспектором Боградского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Севовым Анатолием Александровичем

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МБОУ «Большеербинская СОШ»

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Большая Ерба, ул. Ленина, 5в

совместно с

Тинниковой Надеждой Прокопьевной - директором МБОУ «Большеербинская СОШ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Разделить между собой противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI-30, помещения различных классов функциональной пожарной опасности (комплекс помещений пищеблока не отделен от общественных помещений) на 1-ом этаже здания</i>	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 1 ст.88, табл. 23, 24; Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	Не позднее 30.04.2020г.	

		защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	
2.	Привести в исправное (работоспособное) состояние автоматическую установку пожарной сигнализации, установленную в здании МБОУ «Большеербинская СОШ»	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 37,38; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61)	Не позднее 30.04.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок с момента получения вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Богградского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Себов А.А.

«06» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Тинникова Надежда Прокопьевна - Директор

МБОУ «Большеербинская СОШ»

(должность, фамилия, инициалы)

«06» июня 2019 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ8(3902)299-233



(подпись)